

CODE: MBK17-BSR-6055/A

ERP: 0142250

## Ανιχνευτής Ορατού Καπνού Διευθυνσιοδοτούμενος Ανιχνευτές

Ανιχνευτής Ορατού Καπνού Διευθυνσιοδοτούμενος για Πίνακες **MBK17-BSR-2104** & **MBK17-BSR-2114** Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής ορατού καπνού. Διαθέτει εσωτερική «έξυπνη» θαλάμη με ειδικό πομπό και δέκτη για την ανίχνευση καπνού. Ο ανιχνευτής αποστέλλει συνεχώς ψηφιακές πληροφορίες στον πίνακα σχετικά με την ποσότητα του καπνού. Ο πίνακας με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων αποφασίζει εάν θα δώσει συναγερμό ή όχι. Διαθέτει βάση σύνδεσης με το βρόχο.



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση Τροφοδοσίας	21-28V DC
Κατανάλωση Ηρεμίας	1mA
Ευαισθησία	0.120dB/m
Κατανάλωση Ενεργοποίησης	1,5 mA (με το LED αναμμένο)
Ενδεικτικά	LED ενεργοποίησης
Κατασκευάζεται Σύμφωνα με	EN 54-7
Με	
Περιοχή Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-10 έως 60°C
Βαθμός Προστασίας Περιβλήματος	IP 20
Έξοδος	Οδήγηση εξωτερικού LED (BS-572)
Σχετική Υγρασία	Μέχρι 95%
Τυπικό Βάρος	160gr
Μέγιστο Ρεύμα Ηρεμίας	50μΑ
Εξωτερικές Διαστάσεις	103 (διάμ.) x 48 (ύψος) mm
Εγγύηση	2 Χρόνια

EN 54-7



Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:** ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

**ΕΚΘΕΣΗ:** Μ. ΜΡΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:** ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:** ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:** ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

[www.mobiak.gr](http://www.mobiak.gr)