

CODE: MBK15-FDS-TD100EA

ERP: 0139050

Αυτόματο Σύστημα FIDIAS 1m HFC-227ea

Αυτόματο Σύστημα FIDIAS

Αυτόματο Σύστημα Φειδιάς 1m HFC-227ea για ηλεκτρικούς πίνακες Υλικό Κατάσβεσης: HFC-227e Ποσότητα υλικού κατάσβεσης (kg): 0,25 Μήκος συστήματος (cm): 110 Εξωτ. διάμετρος σωλήνα (mm): 18 Μέγιστος όγκος προστασίας (m³): 0,2-0,3 Θερμοκρασιακό εύρος(°C): -40°C to +60°C Μεγάλη ευελιξία χρήσης για Κατηγορίες Φωτιάς A, B, C όπως επίσης σε υπό-προστασία χώρους με παρουσία Ηλεκτρικού Ρεύματος • Μακρά Διάρκεια Ζωής Προϊόντος (5-10 Έτη αναλόγως του χώρου τοποθέτησης και συνθηκών του χώρου) • Μηδενική Συντήρηση καθ' όλη την Διάρκεια Ζωής Προϊόντος • Δεν υπάρχει παρουσία Κυλίνδρου – το σύνολο του Προϊόντος τοποθετείται μέσα στον υπό-προστασία χώρο • Δεν βλάπτει τον υπό-προστασία Εξοπλισμό ούτε τον Άνθρωπο κατά την Εκτόνωση • Δυνατότητα σύνδεσης με Πιεσοστατικό Διακόπτη και Συναγερμό Ενεργοποίησης • Χρήση Μανόμετρου έλεγχου Πίεσης του Κατασβεστικού Υλικού • Περιβαλλοντολογικά φιλικά Υλικά Κατάσβεσης (HFC-227ea) • Αυτόματη Ενεργοποίηση προερχόμενη από Διόγκωση του Υλικού Κατάσβεσης λόγω Αύξησης Θερμοκρασίας • 100% Αυτόνομο Σύστημα ανεξάρτητο από Ηλεκτρικό Ρεύμα • Απλή Εγκατάσταση – δεν απαιτείται Εκπαίδευση • Θερμοκρασία Ενεργοποίησης 120°C



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα	
Κατασβεστική ικανότητα	
Υλικό κατάσβεσης	
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	bar
Πίεση δοκιμής	bar
Όγκος εξοπλισμού	lt
Ύψος δοχείου	mm
Διάμετρος δοχείου	mm
Σπείρωμα λαιμού	
Υλικό δοχείου	
Υλικό κλείστρου	
Βαλβίδα ασφαλείας	bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	kg
Προσεγγ. διαστάσεις	mm
Βαφή	

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

Ημ/νία Έκδοσης: 09/04/2019

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΡΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

www.mobiak.gr