

CODE:

ERP: 0142069

Φωτιστικό Ασφαλείας Στεγανό μη συνεχούς λειτουργίας LEDs / 90min

Φωτιστικά Ασφαλείας

Φωτιστικό Ασφαλείας Στεγανό μη συνεχούς λειτουργίας LEDs / 90min Τα φωτιστικά αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου είναι απαραίτητος ο φωτισμός ασφαλείας. Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα με την τάση τροφοδοσίας. Κατά την κανονική λειτουργία του φορτίζεται η μπαταρία και ανάβουν τα 2 κίτρινα LED της οθόνης. Σε κάθε διακοπή της τάσης τροφοδοσίας το φωτιστικό τίθεται αυτόματα σε εφεδρική λειτουργία, ανάβοντας την λάμπα φθορισμού. Όταν επανέλθει η τάση τροφοδοσίας επιστρέφει στην κανονική λειτουργία του.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

| | |
|----------------------------------|---|
| Τάση Τροφοδοσίας | 220-240V AC/50-60Hz |
| Μέγιστη Κατανάλωση | 2,5W / 3VA |
| Ισχύος | |
| Μπαταρίες (Ni-Cd) | 2,4V/1,5Ah |
| Προστασία Μπαταρίας | Από πλήρη αποφόρτιση |
| Ενδεικτικό - Χειριστήριο | Ενδεικτικό LED φόρτισης μπαταρίας, πλήκτρο ελέγχου (TEST) |
| Χρόνος Φόρτισης | 24 ώρες |
| Ελάχιστη Αυτονομία | 1,5 ώρα |
| Φωτεινή Πηγή | Λάμπα Φθορισμού 8W (T5) |
| Ισχύς Φωτεινής Πηγής (Εφεδρεία) | 85lm |
| Βαθμός Προστασίας περιβλήματος | IP 65 |
| Κατασκευάζεται Σύμφωνα Με | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Περιοχή Θερμοκρασίας Λειτουργίας | 0 έως 40°C |
| Υγρασία | έως 95% σχετική υγρασία |
| Υλικό Κατασκευής | Bayblend FR3010, διάφανο polycarbonate |
| Διαστάσεις | 363 x 145 x 73 mm |
| Βάρος | 870gr |
| Εγγύηση | 3 χρόνια (1 χρόνο για την λάμπα και την μπαταρία) |

EN 55015

EN 61547

EN 60598-1

EN 60598-2-22

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3



Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260**ΕΚΘΕΣΗ:** Μ. ΜΡΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:** ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:** ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:** ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151**www.mobiak.gr**