

CODE:

ERP: f2506b5446b9

ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IG 541 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CO2 / IG541 / HFC-227EA / FK-5-1-12

Η MOBIAK προτείνει ένα Σύστημα IG-541 πιστοποιημένο στο σύνολο του κατά VDS, UL και FM.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δυνατότητα πλήρωσης των φιαλών IG-541 έως 300bar
- Επιτρέπει σωληνώσεις μεγάλου μήκους
- Καθαρή ορατότητα μετά την εκτόνωση που εξυπηρετώντας την εκκένωση του χώρου
- Αδρανές και μη τοξικό αέριο, καθιστώντας το κατάλληλο για χώρους με ανθρώπους
- 100% φιλικό προς το περιβάλλον κατασβεστικό υλικό
- Εύκολη και φτηνή αναγόμωση
- Σε συγκεντρώσεις μεταξύ 40% και 50%, αδρανοποιεί αποτελεσματικά τα μίγματα προπανίου και μεθανίου στον αέρα
- Διεθνείς Πιστοποιήσεις: ISO 12520, UNE 23575, NFPA 2001, CEA 4008(CEPREVEN)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ταιριάζουν ιδιαίτερα σε εφαρμογές που απαιτούν ηλεκτρικά μη-αγώγιμη ατμόσφαιρα και ένα καθαρό αέριο που δεν αφήνει κατάλοιπα μετά την εκτόνωση.

Επομένως είναι κατάλληλο για:

- Δωμάτια υπολογιστών, Δωμάτια ελέγχου
- Ηλεκτρικούς πίνακες, εξοπλισμό τηλεφωνικών κέντρων
- Ηλεκτρονικές και ηλεκτρολογικές εφαρμογές
- Ψευδο-οροφές και ψευδοπατώματα
- Αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες κλπ.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ



Ημ/νία Έκδοσης: 30/05/2018

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΡΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

www.mobiak.gr