

CODE: MBK07-DW205-100

ERP: 0147095

Μονόφυλλη Πόρτα 60' 1.000 x 2.050 mm με Ξύλινη Απόχρωση

Με ξύλινη απόχρωση

?????????? ?? 6 ?????????????? ?????? ?????:

Breech DL76/8001, Walnut Light DL87/8001, Briar-Root DL37/8002, Oak DL89/8024, Cherry DL99CE/8002, Mahogany DL57SME/8017

- Φύλλο Πόρτας Συνολικού Πάχους 60mm, Κατασκευασμένο Εξωτερικά από Διπλό Φύλλο Γαλβανιζέ Λαμαρίνας 0,8mm. Εσωτερικά Αποτελείται από Υψηλής Πυκνότητας Στρώμα • Γωνιακό Πλαίσιο από Λαμαρίνα 1,5mm • Κλειδαριά με Κλειδί • Μαύρο Πόμολο Ασφάλειας • Δύο Μεντεσέδες ανά Φύλλο, ο ένας εκ των οποίων Διαθέτει Ελατήριο, για τη Ρύθμιση Επαναφοράς της Πόρτας (ρυθμιζόμενος πείρος) • Πλάκες Ενίσχυσης στο Εσωτερικό του Φύλλου για Πιθανή Τοποθέτηση Μπάρας Πανικού • Λάστιχο Θερμοδιογκούμενο 28mm, για την Πλήρη Σφράγιση της Πόρτας σε Περίπτωση Πυρκαϊάς •

EN 1634-1

Μεταλλική Πινακίδα με τη Σήμανση Πιστοποίησης, Τοποθετημένη στο Πλάι της Πόρτας



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος πόρτας	35Kg/m ²
Πάχος πόρτας	60mm
Αντιστρέψιμη	Ναί
Δείκτης Πυραντοχής	60'
Τοποθέτηση	Στριφώνια / Σύνδεσμοι

EN 1634-1

Ημ/νία Έκδοσης: 30/05/2018

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΡΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

www.mobiak.gr