

CODE: MBK17-BS-655

ERP: 0142018

Οπτικός Ανιχνευτής Καπνού Συμβατικός Ανιχνευτές

Οπτικός Ανιχνευτής Καπνού (ή ανιχνευτής ορατού καπνού). Ενεργοποιείται όταν το ποσοστό σκίασης που προκαλείται από τον καπνό ξεπεράσει το 3% ανά μέτρο. Ο Ανιχνευτής Ορατού Καπνού κατασκευάστηκε ώστε να παρέχει γρήγορη ανίχνευση σε περίπτωση πυρκαγιάς.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση Τροφοδοσίας	18-30V DC
Ρεύμα Αρχικής Λειτουργίας	150μΑ για 50 sec
Μέγιστο Ρεύμα Ηρεμίας	50μΑ
Ευαισθησία	0.120dB/m
Κατανάλωση Ενεργοποίησης	20-30mA
Ενδεικτικά	LED ενεργοποίησης
Κατασκευάζεται Σύμφωνα με	EN 54-7
Με	
Περιοχή Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-10 έως 60°C
Βαθμός Προστασίας Περιβλήματος	IP 20
Έξοδος	Προς πίνακα / οδήγηση εξωτερικού LED (BS-572)
Σχετική Υγρασία	Μέχρι 95%
Τυπικό Βάρος	160gr
Εξωτερικές Διαστάσεις	103 (διάμ.) x 48 (ύψος) mm
Εγγύηση	2 Χρόνια

EN 54-7



Ημ/νία Έκδοσης: 23/01/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260**ΕΚΘΕΣΗ:** Μ. ΜΡΟΣΤΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:** ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:** ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:** ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151**www.mobiak.gr**