

CODE:


ERP: 0132100

Πλήρης Πυροσβεστική Φωλιά με Ανέμη (Σωλήνα 1 3/4" 15 bar)

Πλήρεις

Πλήρης Πυροσβεστική Φωλιά με Ανέμη, με Πυροσβεστικό Σωλήνα 1 3/4" 15 bar δεμένο με Ανοξείδωτο Γαλβανιζέ Σύρμα και Προστατευτικά Μανίκια.

Με Ρακόρ Αλουμινίου, Κρουνό ορειχάλκινο και Ακροσωλήνιο Ρυθμιζόμενο Αλουμινίου



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυροσβεστική Φωλιά	MBK05-FC-BIG
Πυροσβεστικός Σωλήνας 1 3/4" 15 bar	MBK07-BD-16B20M134
Ρακόρ 1 3/4"	KX08-002I-00
Ακροσωλήνιο 1 3/4"	KX07-060A-00
Κρουνός ορειχάλκινος 1 3/4"	KX06-073A-00

Ημ/νία Έκδοσης: 04/12/2018

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΡΟΣΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

www.mobiak.gr