

CODE: MBK05-120PA-L1D

ERP: 0135135

Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης Τοπ. Εφαρμ. Θέση για Πυροκρ. Τοπικής Εφαρμογής

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής **12Kg**, με Μονόραφο Δοχείο και Αυτόματο Κλείστρο με ασφαλιστικό και με Θέση για Πυροκροτητή ¼" (δεν περιλαμβάνεται) Πιστοποιημένος κατά CE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα	12Kg
Κατασβεστική ικανότητα	ABC
Υλικό κατάσβεσης	ABC 40%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	18 bar
Πίεση δοκιμής	27 bar
Όγκος εξοπλισμού	13,4 lt
Ύψος δοχείου	535 ± 5 mm
Διάμετρος δοχείου	190 ± 1.5 mm
Σπείρωμα λαιμού	25E
Υλικό δοχείου	DC01(St12)
Υλικό κλείστρου	HPb59-1(Nickel Plated)
Βαλβίδα ασφαλείας	16-20 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	18,31 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	770x200 mm
Βαφή	RAL 3000
Συσκευασία	1 τμχ.

CE

Ημ/νία Έκδοσης: 20/02/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΡΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

www.mobiak.gr