

CODE: MBK03-250PA-L1C

ERP: 0135027

Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης Τοπ. Εφαρμ. Θέση για Πυροκρ. Τοπικής Εφαρμογής

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής για Πρατήρια Καυσίμων **25Kg** Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Αυτόματο πιστοποιημένο Κλείστρο με ασφαλιστικό και με Θέση για Πυροκροτητή 1/4" (δεν περιλαμβάνεται)

Πιστοποιημένος κατά CE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα	25Kg
Κατασβεστική ικανότητα	ABC
Υλικό κατάσβεσης	ABC 40%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	28 bar
Πίεση δοκιμής	40 bar
Όγκος εξοπλισμού	30 lt
Ύψος δοχείου	627,5 ± 5 mm
Διάμετρος δοχείου	270 ± 2,5 mm
Σπείρωμα λαιμού	G1"
Υλικό δοχείου	HP295
Υλικό κλείστρου	HPb59-1 (Nickel Plated)
Βαλβίδα ασφαλείας	26-30 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	40,54 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	900x290 mm
Βαφή	RAL 3000
Συσκευασία	1 τμχ.

CE

Ημ/νία Έκδοσης: 20/02/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΡΟΣΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

www.mobiak.gr