

CODE:

KX11-532-A0 (MBK06-020CA-P1D)

ERP:

0135309

## Πυροσβεστήρας 2Kg CO2 Φορητοί

Πυροσβεστήρας CO2, **2Kg** Έξοδος από το πλάι **Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση Οδηγίες χρήσης σε μεταξοτυπία**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα	2Kg
Κατασβεστική ικανότητα	21B
Υλικό κατάσβεσης	CO2
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	174 bar
Πίεση δοκιμής	250 bar
Όγκος εξοπλισμού	3lt lt
Ύψος δοχείου	415±15 mm
Διάμετρος δοχείου	114±1,14 mm
Σπείρωμα λαιμού	25E
Υλικό δοχείου	CK45
Υλικό κλειστρου	HPb59-1 (Nikel Plated)
Βαλβίδα ασφαλείας	225±22,5 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	8 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	520 x 270 mm
Βαφή	RAL 3000 & 7037
Συσκευασία	1 τμχ.



Ημ/νία Έκδοσης: 24/06/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:** ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

**ΕΚΘΕΣΗ:** Μ. ΜΡΟΣΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:** ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:** ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:** ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

[www.mobiak.gr](http://www.mobiak.gr)