

CODE: MBK09-060PA-DF

ERP: 0135307

## Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Φορητοί

Πυροσβεστήρας **6Kg** Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο Με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου Κατάλληλος για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έως 90KV

**Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση**  
**Οδηγίες χρήσης σε μεταξοτυπία**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα	6Kg
Κατασβεστική ικανότητα	21A 113B C
Υλικό κατάσβεσης	ABC 40%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	18 bar
Πίεση δοκιμής	27 bar
Όγκος εξοπλισμού	7,8 lt
Ύψος δοχείου	450 ± 5 mm
Διάμετρος δοχείου	160 ± 1.5 mm
Σπείρωμα λαιμού	M30x1,5
Υλικό δοχείου	DC01 (St12)
Υλικό κλείστρου	HPb59-1 (Nickel Plated)
Βαλβίδα ασφαλείας	19-26 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	9,94 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	600x200 mm
Βαφή	RAL 3000
Συσκευασία	1 τμχ.



Ημ/νία Έκδοσης: 16/07/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:** ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

**ΕΚΘΕΣΗ:** Μ. ΜΡΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:** ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:** ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:** ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

[www.mobiak.gr](http://www.mobiak.gr)