

CODE: MBK04-060PA-L1C

ERP: 0135065

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπ. Εφαρμ. 2 Βάνες

Τοπικής Εφαρμογής

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής **6Kg**, με Μονόραφο πιστοποιημένο κατά CE Δοχείο, Δύο Βάνες ½" και ασφαλιστικό

Μεταλλικό Μανόμετρο με Οπή Δοκιμής Λειτουργίας

Χυτός Μαστός ορειχάλκινος (χωρίς κολλήσεις) για την προσαρμογή των δύο βανών ½" και Ασφαλιστικό



Ημ/νία Έκδοσης: 20/02/2019

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα	6Kg
Κατασβεστική ικανότητα	ABC
Υλικό κατάσβεσης	ABC 40%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	18 bar
Πίεση δοκιμής	27 bar
Όγκος εξοπλισμού	7,9 lt
Ύψος δοχείου	450 ± 5mm mm
Διάμετρος δοχείου	160 ± 1.5mm mm
Σπείρωμα λαιμού	M30x1,5
Υλικό δοχείου	DC01 (St12)
Υλικό κλείστρου	
Βαλβίδα ασφαλείας	bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	10,4 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	545x200 mm
Βαφή	RAL 3000
Συσκευασία	1 τμχ.

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΡΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

www.mobiak.gr