

CODE: MBK15-ACE12-AOM

ERP: 0135173

Πυροσβεστήρας Οροφής 12Kg Ξηράς Σκόνης ABC Οροφής

Πυροσβεστήρας Οροφής Ξηράς Σκόνης **12Kg** ABC 40% με πιστοποιημένους κατά CE

Οι Μοναδικοί Πυροσβεστήρες Οροφής στην αγορά με PT 26bar και πάχος 2,5mm παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια

Η επιλογή της ποσότητας του Κατασβεστικού Υλικού για την κάλυψη συγκεκριμένου χώρου, πρέπει να υπολογιστεί από εξειδικευμένο Μηχανικό - Τεχνικό

Κατά κανόνα σε κλειστούς χώρους

Ποσότητα 12Kg απαιτείται για χώρο έκτασης περίπου 10m² και ύψος 1,5 - 2m από το σημείο κατάσβεσης

Τονίζεται ότι σε χώρους με ανοίγματα, οι απαιτούμενες ποσότητες κατασβεστικού υλικού αυξάνονται λόγω απωλειών



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα	12Kg
Κατασβεστική ικανότητα	ABC
Υλικό κατάσβεσης	ABC 40%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	18 bar
Πίεση δοκιμής	26 bar
Όγκος εξοπλισμού	14Lt lt
Ύψος δοχείου	271 ± 2 mm
Διάμετρος δοχείου	302 ± 1,5 mm
Σπείρωμα λαιμού	M30 x 1.5
Υλικό δοχείου	DC01 (St12)
Υλικό κλείστρου	CuZn40Pb2
Βαλβίδα ασφαλείας	21-26 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	16 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	460x340 mm
Βαφή	RAL 3000
Συσκευασία	Οι πληροφορίες δύνανται να μεταβληθούν

Ημ/νία Έκδοσης: 11/06/2019

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΡΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

www.mobiak.gr