

CODE: MBK15-ACE6-AOR

ERP: 0135121

Πυροσβεστήρας Οροφής 6Kg Ξηράς Σκόνης Οροφής

Πυροσβεστήρας Οροφής Ξηράς Σκόνης **6Kg** ABC 40% Πιστοποιημένος κατά CE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα	6Kg
Κατασβεστική ικανότητα	ABC
Υλικό κατάσβεσης	ABC 40%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	18 bar
Πίεση δοκιμής	26 bar
Όγκος εξοπλισμού	8,1 lt
Ύψος δοχείου	288 ± 2 mm
Διάμετρος δοχείου	213 ± 1,5 mm
Σπείρωμα λαιμού	30 x 1.5 mm
Υλικό δοχείου	DC01 (St12)
Υλικό κλείστρου	CuZn40Pb2
Βαλβίδα ασφαλείας	21-26 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	10,2 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	460x240 mm
Βαφή	RAL 3000
Συσκευασία	1 τμχ

CE

Ημ/νία Έκδοσης: 11/06/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΡΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

www.mobiak.gr