

CODE: MBK17-BSR-6060/A

ERP: 0142251

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός Διευθυνσιοδοτούμενος Ανιχνευτές

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός Διευθυνσιοδοτούμενος για Πίνακες **MBK17-BSR-2104** & **MBK17-BSR-2114**
Διευθυνσιοδοτούμενος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής. Διαθέτει ειδικό αισθητήριο θερμοκρασίας το οποίο
δίνει έξοδο ανάλογη με τη θερμοκρασία του χώρου. Μέσα στον ανιχνευτή υπάρχει μικροεπεξεργαστής ο
οποίος υπολογίζει το ρυθμό απόδοσης της θερμοκρασίας και στέλνει συνεχώς τις πληροφορίες στον πίνακα.
Διαθέτει βάση σύνδεσης όμοια με του ανιχνευτή καπνού και ειδικά διακοπτάκια.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση Τροφοδοσίας	18-30V DC
Κατανάλωση Ηρεμίας	1mA
Κατανάλωση Ενεργοποίησης	1,5 mA (με το LED αναμμένο)
Ευαισθησία	5 °C / λεπτό
Ενδεικτικά	LED ενεργοποίησης
Κλάση	A2R
Βαθμός Προστασίας Περιβλήματος	IP 20
Κατασκευάζεται Σύμφωνα Με	EN 54-5
Περιοχή Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-10 έως 60°C
Σχετική Υγρασία	Μέχρι 95%
Εξωτερικές Διαστάσεις	103 (διάμ.) x 48 (ύψος) mm
Τυπικό Βάρος	145gr
Εγγύηση	2 Χρόνια

EN 54-5

Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΡΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

www.mobiak.gr