

CODE: MBK17-BS-660

ERP: 0141044

Θερμοδιαφορικός Ανιχνευτής Συμβατικός Ανιχνευτές

Θερμοδιαφορικός Ανιχνευτής Ο Θερμοδιαφορικός Ανιχνευτής κατασκευάστηκε ώστε να παρέχει γρήγορη ανίχνευση σε περίπτωση πυρκαγιάς.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση Τροφοδοσίας	18-30V DC
Μέγιστο Ρεύμα Ηρεμίας	50μΑ
Κατανάλωση Ενεργοποίησης	20-30mA
Ενδεικτικά	LED ενεργοποίησης
Κατασκευάζεται Σύμφωνα Με	EN 54-5
Υλικό Κατασκευής	Bayblend FR3010
Κλάση	A2R
Περιοχή Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-10 έως 70°C
Βαθμός Προστασίας Περιβλήματος	IP 20
Έξοδος	Προς πίνακα / οδήγηση εξωτερικού LED (BS-572)
Σχετική Υγρασία	Μέχρι 95%
Τυπικό Βάρος	145gr
Εξωτερικές Διαστάσεις	103 (διάμ.) x 48 (ύψος) mm
Εγγύηση	2 Χρόνια

EN 54-5



Ημ/νία Έκδοσης: 23/01/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΡΟΣΤΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

www.mobiak.gr